

検査結果報告書

平成26年3月17日

クリニック 様

NPO 入浴施設衛生管理推進協議会

会員



〒410-0024 千葉県千葉市大網2286-3

TEL 0454-921236

臨床検査技師 登録 481247

録形 久美子



施設名	クリニック		
住所	千葉県松戸市		
場所	足浴槽		
採水者		水温	40℃
日時	平成26年3月6日(木) 12時30分	遊覧員名	
気温	25℃	pH値	
備考	上記は、採水者のサンプリング時の検査依頼書記載内容を転記したものです		

検査結果は下記のとおりです

原水等 水質検査報告				
測定の対象	測定の結果	判定	原水等の水質基準	測定の方法
色度	0.0度	適合	5度以下	透過光測定法
濁度	0.0度	適合	2度以下	透過光測定法
pH値	7.5	適合	5.8以上 8.6以下	ガラス電極法
有機物 (過マンガン酸消費量)	8.2 mg/l	適合	10mg/l 以下	滴定法
大腸菌群	検出されず	適合	50ml中に検出 されないこと	特定酵素基質培地法
レジオネラ属菌	検出されず	適合	検出されないこと	濾過濃縮法
判定	千葉県条例施行規則に定める水質基準に適合する			